

C2/640/HD  
i

Zaak behandeld door:  
Hans De Mont  
☎ + 32 2 237 60 27

de heer Han Heijsters  
JANSEN BETONWAREN BV  
p/a Jansen Betonwaren  
Postbus 60  
5690 AB Son  
NEDERLAND

Per post en per e-mail: [hheijsters@ajansenbv.com](mailto:hheijsters@ajansenbv.com)

O.ref. : C19/0192/HD (TB07\_CE)

Brussel, 2019.03.07

Geachte heer,

**Betreft:**

- **Productiezetel: Zeedijk 41, 4871 NM Etten-Leur**
- **CE-certificaat voor productgroep 00S 'Structuurelementen'**
- **Periodiek keuringsbezoek van 2018.12.31, uitgevoerd op 2019.01.21**
- **Ons schrijven per e-mail van 2019.02.26**
- **Uw schrijven aan SECO per e-mail van 2019.03.06**

Wij melden u dat het Certificatiecomité kennis genomen heeft van het verslag van het tweede keuringsbezoek van 2018 betreffende uw FPC-systeem voor uw productie van geprefabriceerde betonproducten: keermuurelementen van ongewapend beton (stapelblokken) overeenkomstig met de relevante bepalingen van de Bijlage ZA van NBN EN 15258 en het certificatiereglement CECR.

Uit deze verslaggeving blijkt dat aan de tijdens het vorige periodiek keuringsbezoek vastgestelde tekortkomingen grotendeels gunstig gevolg gegeven werd en dat er 3 belangrijke tekortkomingen vastgesteld werden. Deze betreffen:

- het ontbreken van criteria en van effectieve opmetingswaarden van de malafmetingen;
- het niet opvolgen van de interne criteria aangaande de visuele keuring van de stapelblokken, zodat niet-overeenkomstige elementen (grote delen ontmengd) niet afgekeurd worden;
- een verkeerde datering op elementen op voorraad.

Met uw in rubriek vermeld schrijven heeft u gemeld dat twee van de tijdens het keuringsbezoek vastgestelde belangrijke tekortkomingen reeds op 2019.02.04 opgeheven zouden zijn en heeft u een correctieve actie voorgelegd voor het opheffen van de derde vastgestelde belangrijke tekortkoming.

Op basis hiervan heeft het Certificatiecomité besloten het CE-certificaat in stand te houden.

Het Certificatiecomité draagt u evenwel op aan de overblijvende belangrijke tekortkoming binnen de voorziene termijn een gunstig gevolg te geven.

Eveneens verzoeken wij u voortaan bij de vaststelling van belangrijke tekortkomingen tijdens een periodiek keuringsbezoek binnen de maand na het bezoek de voorstellen van correctieve acties en corrigerende maatregelen met vermelding van de uitvoeringstermijnen voor te leggen aan de keuringsinstelling, met afschrift aan PROBETON en dit overeenkomstig Art. 10.4.2 van het CECR (zie eveneens de legende bij de verslaggeving van het keuringsbezoek).

Wij wensen u een goede ontvangst en verblijven inmiddels  
met de meeste hoogachting.



**Hans De Mont**  
**Technisch Adjunct**

Kopie: SECO (ter informatie)